



Kläranlage Ürikon Schoorenstrasse 29, 8713 Ürikon



Zahlen und Fakten

- Membranfilteranlage mit vorgeschalteter Biologie Neubau 2006 Ausbau 2016
- Angeschlossene Eiwohner ca. 3'300
- Ca. 630'000 m³ Abwasser werden jährlich verarbeitet
- Die Anlage wird mit 2 Personen betrieben

- Ausbaugrösse: 7'200 EW
- Täglicher Abwasseranfall: 1'100 m³/d
- Trockenwetterzufluss max. : 36 l/s
- Regenwetterzufluss max. : 72 l/s

Membranfiltration

- Anzahl Membrankassetten: 24 Stück
- Totale Membranoberfläche: 9'360 m²
- Porengrösse der Membranen: 0.04 mü